



PLANTA ELECTRICA DE ACOMETIDAS

ESCALA 1 : 150

SIMBOLOGIA DE LUMINARIA

- SALIDA PARA LUMINARIA DE USO EXTERIOR TIPO FLUORESCENTE DE BAJO CONSUMO ENERGETICO, CON SOPORTE GIRATORIO AJUSTABLE, CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO, CON BOMBILLOS TIPO LED DE ALTA LUMINOSIDAD, CON IRC 70 CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4100K, CON PINTURA ELECTROSTATICA ANTICORROSIVA EN COLOR NEGRO, VOLTAJE DE OPERACION DE 208V, MODELO ERS2 DE GENERAL ELECTRIC (GE). SE DEBERA DE COLOCAR EN POSTE DE 4", DE 10 MTS DE ALTURA, CON PEDESTAL DE CONCRETO.
- LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER EN CIELO, MODELO 705-E0-48-2-UL RAED (1X4) DE SYLVANIA CON BALASTO ELECTRONICO, 2 TUBOS T-8, VOLTAJE 120V, 58W.
- TOMACORRIENTES DOBLE POLARIZADO, 120V, 20A. INSTALADO EN PISO. GRADO COMERCIAL LINEA DECORA. TOMACORRIENTES: MODELO IGUAL O SIMILAR "6352" DE COOPER. TAPA: PLASTICA CON TORNILLOS EN INTERIORES: MODELO IGUAL O SIMILAR "5151" DE COOPER. CAJA DE PISO: MODELO IGUAL O SIMILAR "82436" DE HUBBELL UTILIZARA TAPA METALICA DECORA CON TORNILLOS. SERA CON COBERTOR. MODELO TP7488. SE DEBERA DE HACER UN PEDESTAL DE CONCRETO QUE SE COLOCARA EN CONJUNTO CON LA LOZA DE AZOTEA, EN ESTE PEDESTAL SE COLOCARA EL TOMACORRIENTES, PEDESTAL DE 30X30X30.

PROYECTO:
NUCLEO TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION.

PROPIETARIO:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

PROVINCIA: 03 CARTAGO	CANTON: 01 CARTAGO	DISTRITO: 01 ORIENTAL 09 DULCE NOMBRE
--------------------------	-----------------------	---

TEC | Tecnológico de Costa Rica

OFICINA DE INGENIERÍA
EXTENSION: 2399 FAX: 552 - 7952
LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA AL SERVICIO DEL TEC.
DIRECTOR: ING. SAÚL FERNÁNDEZ ESPINOZA.

DIBUJO: ALFONSO CERDAS
DIBUJANTE: ARQUITECTONICO.

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
NOMBRE: LUIS MANUEL ESPINOZA ROJAS
FIRMA: _____ #REG. A-11232

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE: _____ #REG. _____

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN ARQUITECTÓNICA:
NOMBRE: LUIS MANUEL ESPINOZA ROJAS
FIRMA: _____ #REG. A-11232

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO ESTRUCTURAL:
NOMBRE: ORLANDO MORALES QUINTANA
FIRMA: _____ #REG. IC-1730

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN ESTRUCTURAL Y CIVIL:
NOMBRE: ORLANDO MORALES QUINTANA
FIRMA: _____ #REG. IC-1730

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO E INSPECCIÓN ELECTRICA:
NOMBRE: MARCELO PONTIGO AGUILAR.
FIRMA: _____ #REG. IME-9710

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO E INSPECCIÓN MECÁNICA:
NOMBRE: MARCELO PONTIGO AGUILAR.
FIRMA: _____ #REG. IME-9710

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DE CATASTRO: C-1515005-2011
SITAS: _____

CONTENIDO:
- PLANTA DE CONJUNTO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS.