



	EXTINTOR CON ABC POLVO QUÍMICO DE 4.54 Kg
	GABINETE DOBLE PARA EXTINTORES (70X70X25) CON 8C. DÍOXIDO DE CARBONO DE 4.54 Kg Y AGUA A PRESIÓN DE 9.7 L
	EXTINTOR CON ABC HALOTRON AMEREX® DE 11 LIBRAS
	EXTINTOR CON AGUA PRESIÓN DE 9.7L
	EXTINTOR CON 8C DÍOXIDO DE CARBONO DE 4.54 Kg

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	ILUMINACIÓN LED DE EMERGENCIA
	ILUMINACIÓN FLUORESCENTE CON BALASTRO DE EMERGENCIA DE 90 MINUTOS
	ILUMINACIÓN FLUORESCENTE CON BALASTRO DE EMERGENCIA DE 90 MINUTOS
	RÓTULO INDICADOR DE SALIDA. DE ACRÍLICO TRANSPARENTE CON LETRAS EN BAJO RELIEVE. COLOR VERDE 120 V. 60 HZ. IGUAL O SIMILAR AL MODELO E30GR-ACIDC DE SILVANIA.

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
	ROTULACIÓN SERVICIOS SANITARIOS MUJERES 224x24mm EN PVC CON ADHESIVO	3 UNIDADES
	ROTULACIÓN ACCESO UNIVERSAL 224x224mm EN PVC CON ADHESIVO	7 UNIDADES
	ROTULACIÓN SERVICIOS SANITARIOS HOMBRE 224x224mm EN PVC CON ADHESIVO	3 UNIDADES
	ROTULACIÓN DUCHAS UNIVERSALES 224x224mm EN PVC CON ADHESIVO	1 UNIDAD

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
	ROTULACIÓN PELIGRO QUÍMICO ALMACENAMIENTO DE GASES 25x40cm EN LÁMINA DE ALUMINIO #16 ATORNILLADO	1 UNIDAD
	ROTULACIÓN AVISO SOLO PERSONAL AUTORIZADO 30x15cm EN ACRÍLICO ANCLADO CON 2 TORNILLOS SEPARADORES DE ALUMINIO	1 UNIDAD
	ROTULACIÓN NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA 25x25cm ANCLADO CON 4 TORNILLOS SEPARADORES DE ALUMINIO	2 UNIDADES
	ROTULACIÓN ALARMA CONTRAINCENDIOS 27x22cm DE PVC CON ADHESIVO DOBLE	11 UNIDADES
	ROTULACIÓN EXTINTOR 30x40cm SEGUN TIPO DE EXTINTOR. PVC CON ADHESIVO	3 UNIDADES
	ROTULACIÓN EXTINTOR 30x40cm SEGUN TIPO DE EXTINTOR. PVC CON ADHESIVO	5 UNIDADES

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
	ROTULACIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO 25x20cm EN ACRÍLICO ANCLADO CON 4 TORNILLOS SEPARADORES DE ALUMINIO	2 UNIDADES
	ROTULACIÓN RIESGO DE EXPLOSIÓN 20x45cm EN LÁMINA DE ALUMINIO #16	1 UNIDAD
	ROTULACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA EN ACRÍLICO 48x16cm ANCLADO CON 2 TORNILLOS SEPARADORES EN ALUMINIO	1 UNIDAD
	ROTULACIÓN DE SALIDA EN ACRÍLICO 46x10.5m ANCLADO CON 2 TORNILLOS SEPARADORES EN ALUMINIO	4 UNIDADES
	DIRECCIONAL DE RUTAS DE EVACUACIÓN 22.4x22.4cm EN PVC ADHERIDO A PARED CON ADHESIVO	22 UNIDADES
	ROTULACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACRÍLICO ANCLADO CON 2 TORNILLOS SEPARADORES EN ALUMINIO	1 UNIDAD
	ROTULACIÓN DE PUNTO DE REUNIÓN 61x 45cm EN ALUMINIO #16	5 UNIDAD

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
	ROTULACIÓN DE CÁMERA 22.4x22.4cm EN PVC CON ADHESIVO	6 UNIDADES
	ROTULACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA 29.7x14.8cm EN PVC COLGANTE	1 UNIDAD
	ROTULACIÓN DE BOTIQUÍN 22.4x22.4cm BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS PVC CON ADHESIVO	7 UNIDADES
	ROTULACIÓN "A" BOTIQUÍN BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS 22.4x22.4cm EN PVC CON ADHESIVO	2 UNIDADES
	ROTULACIÓN DE ZONA DE REFUGIO 29.7x14.8cm EN PVC CON ADHESIVO	1 UNIDAD
	ROTULACIÓN FUENTE PARA LAVAR OJOS 27.9x14.8cm EN PVC COLGANTE	1 UNIDAD
	ROTULACIÓN EXTINTORES TRIANGULAR EN ACRÍLICO CON 4 TORNILLOS SEPARADORES DE ALUMINIO	8 UNIDADES

DESARROLLO
PLANTA

PROYECTO:
NUCLEO INTEGRADO DE SEGURIDAD LABORAL

PROPIETARIO:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

PROVINCIA: 03 CARTAGO CANTÓN: 01 CARTAGO DISTRITO: 01 ORIZABA
09 DULCE NOMBRE

TEC | Tecnológico de Costa Rica

OFICINA DE INGENIERÍA
EXTENSION: 2399 FAX: 552 - 7952
LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA AL SERVICIO DEL TEC.
DIRECTOR: ING. SAUL FERNANDEZ ESPINOZA.

DIBUJO: DAVID LEIVA QUESADA
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
NOMBRE: **LUIS MANUEL ESPINOZA ROJAS**
FIRMA: _____ #REG. **A-11232**

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE: **XXXX XXXX XXXXXX**
FIRMA: _____ #REG. **XXXXXX**

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN ARQUITECTÓNICA:
NOMBRE: **LUIS MANUEL ESPINOZA ROJAS**
FIRMA: _____ #REG. **A-11232**

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO ESTRUCTURAL:
NOMBRE: **ORLANDO MORALES QUINTANA**
FIRMA: _____ #REG. **IC-1730**

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN CIVIL Y ESTRUCTURAL:
NOMBRE: **XXXX XXXX XXXXXX**
FIRMA: _____ #REG. **XXXXXX**

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO ELÉCTRICO E INSPECCIÓN:
NOMBRE: **JOSE GABRIEL FERNANDEZ CARAZO**
FIRMA: _____ #REG. **IE-18594**

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO MECÁNICO E INSPECCIÓN:
NOMBRE: **ADRIAN QUESADA MARTINEZ**
FIRMA: _____ #REG. **IMI-19474**

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO:
PROPIETARIO: **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**
DE CATASTRO: **C-1515005-2011**
SITAS:

CONTENIDO:
PLANTA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN NIVEL 1
TABLA DE SEÑALIZACIÓN
RÓTULOS INFORMATIVOS
TABLA SIMBOLOGÍA EXTINTORES
SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN EMERGENCIA

ESCALA: FECHA: # DE LÁMINA:
INDICADA JULIO 2014 X01